



Spett.le ditta
RB RECUPERI BRESCIANA S.r.l.
Via Induno n° 6
20092 Cinisello Balsamo (MI)

DATA	22 Maggio 2013
RAPPORTO DI PROVA N°	4979/13
CAMPIONE PRELEVATO IL	09 Maggio 2013 ore 10:30
CAMPIONE PRELEVATO DA	Laboratorio
NOME CAMPIONE	Acque meteoriche di prima pioggia

Rif. D.Lgs 152/06	Parametri	Unità di misura	Risultati	Limiti Scarico in acque superficiali D. Lgs. 152/06	Metodiche
01	pH		6,86	5,5-9,5	CNR IRSA-APAT 2003 2060
06	Solidi sospesi totali	mg/L	11	80	CNR IRSA-APAT 2003 2090B
07	B.O.D. ₅ (come O ₂)	mg/L	17	40	CNR IRSA-APAT 2003 5120B2
08	C.O.D. (come O ₂)	mg/L	54	160	CNR IRSA-APAT 2003 5130
10	Arsenico	mg/L	< 0,01	0,5	CNR IRSA-APAT 2003 3080 A
13	Cadmio	mg/L	< 0,01	0,02	CNR IRSA-APAT 2003 3120B
14	Cromo totale	mg/L	< 0,05	2	CNR IRSA-APAT 2003 3150B1
15	Cromo VI	mg/L	< 0,01	0,2	CNR IRSA-APAT 2003 3150C
16	Ferro	mg/L	1,40	2	CNR IRSA-APAT 2003 3160B
17	Manganese	mg/L	0,18	2	CNR IRSA-APAT 2003 3190 A
18	Mercurio	mg/L	< 0,001	0,005	CNR IRSA-APAT 2003 3200A2
19	Nichel	mg/L	< 0,05	2	CNR IRSA-APAT 2003 3220B
20	Piombo	mg/L	< 0,05	0,2	CNR IRSA-APAT 2003 3230B
21	Rame	mg/L	0,05	0,1	CNR IRSA-APAT 2003 3250B
23	Stagno	mg/L	< 0,1	10	CNR IRSA-APAT 2003 3280
24	Zinco	mg/L	0,35	0,5	CNR IRSA-APAT 2003 3320B
29	Solfati (come SO ₄)	mg/L	26,0	1000	CNR IRSA-APAT 2003 4020
30	Cloruri (come Cl)	mg/L	8,0	1200	CNR IRSA-APAT 2003 4020
31	Fluoruri (come F)	mg/L	0,26	6	CNR IRSA-APAT 2003 4100B
32	Fosforo totale (come P)	mg/L	1,10	10	CNR IRSA-APAT 2003 4110A2
36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	< 5	20	CNR IRSA-APAT 2003 5160 B1
37	Idrocarburi totali	mg/L	< 1	5	CNR IRSA-APAT 2003 5160 B2
38	Fenoli	mg/L	< 0,1	0,5	CNR IRSA-APAT 2003 5070B
40	Solventi organici aromatici	mg/L	< 0,01	0,2	CNR IRSA-APAT 2003 5140
42	Tensioattivi totali di cui:	mg/L	< 0,1	2	
	tensioattivi anionici	mg/L	< 0,1		CNR IRSA-APAT 2003 5170
	tensioattivi non ionici	mg/L	< 0,1		UNI-UNICHIM 10511/1
	tensioattivi cationici	mg/L	< 0,1		IST 01 (Metodo interno)
49	Solventi clorurati (escluso pesticidi)	mg/L	< 0,01	1	CNR IRSA-APAT 2003 5150

Legislazione di riferimento Decreto Legislativo n° 152/06 del 03 Aprile 2006 – Allegati alla parte III, allegato n° 5, tab. 3

Il presente rapporto si riferisce esclusivamente al campione conferito ed esaminato e non può essere riprodotto parzialmente salva approvazione scritta del laboratorio.

L'analista

Il responsabile
Iscr. Ord. Chimici Lombardia n° 3357

